

## АНКЕТА

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения  
помещений муниципального бюджетного учреждения культуры Куйбышевского района  
«Центральная межпоселенческая библиотека»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Куйбышевского района «Центральная межпоселенческая библиотека»

Полное юридическое наименование объекта

632387 Новосибирская область г.Куйбышев ул. Куйбышева, 10; тел./факс (838362)24-838, e-mail: [mbkspb@yandex.ru](mailto:mbkspb@yandex.ru)

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации Куйбышевского района
2. Вид деятельности Культура (деятельность библиотеки)
3. Форма собственности Муниципальная

Государственная, муниципальная, частная

4. Размещение объекта Отдельно стоящее 1-но этажное здание 667,2 м<sup>2</sup>, прилегающий земельный участок 2303 м<sup>2</sup>, год постройки 1929г.

5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др. 50 человек в день

6. Функциональное назначение объекта \_\_\_\_\_ культурно-досуговое

Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение

# 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№№№	Элементы генплана	Единица измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МПН*	Примечания
1		3	4	5	6	8
2	<b>Парковка для посетителей</b>					
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	30 м	К, О	П 4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	отсутствует	К, О	П 4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	-	К	П 4.2.4 СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	-	К	П 4.2.1. СП 59.13330.2012
	<b>Путь к главному (специализированному) входу в здание</b>					
	- ширина полосы движения	м	2,0	1,8 м	К	П 4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИЖ (карманов)		Допустимо 1,2	отсутствует		
	- указатели направления движения		наличие	отсутствует	К, О, Г	П 4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	-	С	П 4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон		1:12	-		
	вблизи зданий и в загущенных местах		Допускается 1:10	-		
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (дестиничным маршрутом, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание); расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	отсутствует	С	П 4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	3 м 6 м	С	П 5.5. СП 35-105-2001

## 2. ВХОДНАЯ ГРУППА

№№№	Наименование элементов объекта	Единица измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Ссылка на пункт нормативного документа
1		2	3	4	5	6
	<b>Крыльцо / входная площадка</b>					8
	Габариты площадки - ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	240x84	К	П 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (отражение)		наличие	наличие	К, О, С	П 5.1.2. СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	Все категории	П 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	отсутствует	Все категории	П 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке					

Ширина марша лестницы	см	Не менее 135	240	О,С	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	соответствует	О	П 6.6, СП 118.13330.2012
Высота ступени	см	от 12 до 15	15	О,С	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Ширина проступи	см	от 35 до 40	36	О,С	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О,С,Т	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствует	С	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50	-	С	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Жесткая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствует	С	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подьема		наличие	наличие	О,С	П 4.1.12, СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон		наличие	наличие	О,С	П 4.1.14, СП 59.13330.2012
- высота поручней	см	Допустимо 85-92	98	О,С	П 6.16, СП 118.13330.2012
- завершенные части поручней	см	Не менее 30	90	О,С	П 5.3.3 ГОСТ Р 51261
<b>Пандус</b>			отсутствует		
Ширина пандуса	см	Не менее 100	-	К	П 4.1.14, 4.1.15, СП 59.13330.2012
Параметры пандуса:			-		
длина марша пандуса	см	Не более 900 Не круче 1:20 (5%)		К	П 4.1.15, СП 59.13330.2012
уклон пандуса	см	Не менее 150х150	-	К	П 4.1.15, СП 59.13330.2012
Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	наличие	-	К,О	П 4.1.15, СП 59.13330.2012
Поручни с двух сторон:			-	К	П 4.1.15, СП 59.13330.2012
- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	-	К	П 4.1.15, СП 59.13330.2012
- завершенные части поручней	см	Длинее пандуса на 30	-	К, О	П 5.2.3 ГОСТ Р 51261
Нескользящее покрытие		наличие	-	К,О,С	П 4.1.16, СП 59.13330.2012
Маркировка поверхности пандуса контрастными цветом или текстурой		наличие	-	С	П 4.1.16, СП 59.13330.2012
<b>Наружный подъемник</b> : вертикальный (В), наклонный (Н)			отсутствует	К	П 4.1.14, СП 59.13330.2012
<b>Тамбур</b>			наличие		
Габариты: глубина х ширина	см	не менее 230х150 при реконструкции допустимо от 150 до 180х200	150х210	К	П 5.1.7, СП 59.13330.2012
<b>Двери тамбур:</b> распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р		
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	2-створчатые 130	К	П 5.1.4, СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	8	К,О,С	П 5.1.4, СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)	см	наличие	отсутствует	С	П 5.1.5, СП 59.13330.2012
Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	-	С	П 5.1.5, СП 59.13330.2012
Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли	-	С	П 5.1.5, СП 59.13330.2012
<b>Двери в помещении:</b> распашные (Р), автоматические раздвижные (А)			Р		
- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	75	К	П 5.1.4, СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	14	К,О,С	П 5.1.4, СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)	см	наличие	отсутствует	С	П 5.1.5, СП 59.13330.2012
Размер маркировки	см	Не менее 10 х 20	-	С	П 5.1.5, СП 59.13330.2012
Расположение маркировке на полотне двери	см	Не менее 120 не выше 150 от земли	-	С	П 5.1.5, СП 59.13330.2012

### 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (Для доступа к зоне оказания услуги)

№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МПН	Ссылка на пункт нормативного документа
1	Холл	3	4	5	6	8
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении	см	не менее 150	197	К	П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в коридор	см	не менее 180	соответствует		
	<b>Коридоры</b>		Не менее 120	137		
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	200 соответствует	К	П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	140	К,О,С	П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	<b>Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):</b>		наличие	наличие	К, О	П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	отсутствуют	К,С	П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	-	К,О,С	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стеной		наличие	наличие	С	П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	<b>Лестницы (2 ступени из холла в коридор)</b>					
	Ширина лестничного марша:					
	для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	200	О,С	п. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	отсутствует	О,С	П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	отсутствует	С	П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	отсутствует	С	П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразные геометрии и размеры ширины проступи, высоты подьема		наличие	наличие	С	П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	отсутствует	О,С	П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	-	О,С	П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- высота поручней (в детских учреждениях)	см	50 и 90	-		П.6.17 СП 118.13330.2012
	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120	-		
			150-180		Дошкольники нач. школы Дошкольники нач. школы	

	- завершающие части поручней	см		Длина лестничного марша на 30 (вертикально 27,33)	-	О.С	П.5.2.10. СП 59.13330.2012
	- пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	отсутствует		К,О	П.5.2.13 СП 59.13330.2012
	<b>Лифты</b>		наличие	отсутствует			
	Габариты кабины (глубина X ширина)	см	170 x150	-		К	П.5.2.18. СП 59.13330.2012
	- ширина дверного проема	см	не менее 80	-		К	П.5.2.1 - ГОСТ Р 51631 -2008
	- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95	-		К	П.5.2.18 СП 59.13330.2012
	- поручни на высоте от пола	см	90-92,5	-		О	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие	-		С,Г	П.5.2.20. СП 59.13330.2012

#### 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Примечания
1	Обслуживание через окно/прилавок	3	4	5	6	8
	Высота рабочей поверхности	см	Не выше 85	-	К	П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Ширина зоны обслуживания	см	Не менее 100	-	К	П.7.1.9 СП 59.13330.2012
	Двусторонняя громкоговорящая связь (при наличии сплошных разделяющих конструкций)	наличие	Не менее 1	-	Г	П.8.2 ГОСТ Р 51671-2000
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)	ед.	Не менее 1	отсутствует		
	Прошаль кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв. м.	12 18	-	К	П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	-	К, О	П.7.1.9 СП 59.13330.2012

#### Зона оказания услуги

##### Читальный зал

	Габариты зоны обслуживания	см	не менее 90x160	соответствует	К	
	двери (вход) - ширина в свету - порог	см	не менее 90 не более 2,5	Распашные 80 5	К	
	Доля мест для колесочников	%	Не менее 2	нет	К	
	Зал абонента					
	Габариты зоны обслуживания	см	не менее 90x160	соответствует	К	
	двери (вход) - ширина в свету - порог	см	не менее 90 не более 2,5	Распашные 140 соответствует	К	
	Доля мест для колесочников	%	Не менее 2	нет	К	
	Стойка бара:					П.7.4.7.

ширина столешницы	см	160	К	СП 59.13330.2012
высота столешницы	см	85		

### 5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Примечания
1	Санузел:	3	4	5	6	8
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	отсутствует	К, О, С, Г	П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	60	К	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты доступной кабины в общей уборной	см	Не менее 165 x 180	85x150	К	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	отсутствует	К, О	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствует		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	<b>Пардеролия:</b>					П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	отсутствует	К	П.7.5.19. СП 59.13330.2012
	- длина скамьи	см	не менее 300	отсутствует	К	П.7.5.16. СП 59.13330.2012
	- ширина скамьи	см	не менее 70			
	- высота скамьи	см	не более 50			
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	-	К	П.7.5.16. СП 59.13330.2012

\* - При установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

### 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на объекте

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Примечания
1	2	3	4	5	6	8
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны		наличие	наличие	С	
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	наличие	С	П.5.5.4, 5.5.6.

Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450	180	К, С	СП 59.13330.2012 П.5.5.4 СП 59.13330.2012
Высота прописных букв	см	не менее 7,5 от пола	не соответствует	С	П.6.8.3 ГОСТ Р51671
Указатели, пиктограммы:				С	
Размещение на высоте	см	не более 250 от пола	180	К, С	П.6.12 ГОСТ Р51671
Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10	соответствует	Г, О, К	П.4.5.14, ГОСТ Р 52131
Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствует	С	П.6.16 ГОСТ Р 51671
-высота размещения	см	120-160	-	С	П.6.18 ГОСТ Р51671
Информационная мнемосхема (тактильная схема движения)		наличие	-	С	П.7.1.8
Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа					СП 59.13330.2012
Надписи и знаки для идентификации кабинетов*		наличие	наличие		
-высота размещения	см	не выше 150	соответствует	С	П.6.21.4 ГОСТ Р51671
Звуковая информация : система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контурь или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	отсутствует	С, Г	П.5.5.6, 7.1.12 СП 59.13330.2012

Приняты сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, ИК – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.

**Обследование проведено «07» августа 2018г. рабочей группой в составе:**

Руководитель рабочей группы Директор ИИИ "Сервис" Я. П. Орел  
 Члены рабочей группы: \_\_\_\_\_ (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_  
 (Должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_ (Подпись)